

**Контрольные замеры токов потребителей в РУ-0,4 кв ТП и РП
ООО "ГИП-Энерго" I полугодие 2021г.**

РП/ТП-616 (2х 630кВА)						
Т1			Т2			
А	В	С	А	В	С	
Нагрузка (А)	195	186	159	108	135	156
Мощность (кВт)	42,9	40,9	35,0	23,8	29,7	34,3
итого (кВт)	119		88			
ТП-6276 (2х 630кВА)						
Т1			Т2			
А	В	С	А	В	С	
Нагрузка (А)	125	112	145	142	132	122
Мощность (кВт)	27,5	24,6	31,9	31,2	29,0	26,8
итого (кВт)	84		87			
ТП-6326 (2х 1000кВА)						
Т1			Т2			
А	В	С	А	В	С	
Нагрузка (А)	96	86	55	122	130	131
Мощность (кВт)	21,12	18,92	12,1	26,84	28,6	28,82
итого (кВт)	52		84			
ТП-6392 (2х 630кВА)						
Т1			Т2			
А	В	С	А	В	С	
Нагрузка (А)	200	198	186	109	105	98
Мощность (кВт)	44	43,56	40,92	23,98	23,1	21,56
итого (кВт)	128		69			
ТП-6014 (2х 250кВА)						
Т1			Т2			
А	В	С	А	В	С	
Нагрузка (А)	45	51	68	36	45	61
Мощность (кВт)	9,9	11,22	14,96	7,92	9,9	13,42
итого (кВт)	36		31			
ТП-6432 (2х 1000кВА)						
Ввод 1 10кВ			Ввод 2 10кВ			
А	В	С	А	В	С	
Нагрузка (А)	16	15	15	18	18	18
Мощность (кВт)	160	150	150	180	180	180
итого (кВт)	460		540			
ТП-6071 (2х 1000кВА)						
Т1			Т2			
А	В	С	А	В	С	
Нагрузка (А)	568	608	655	542	560	488
Мощность (кВт)	124,96	133,76	144,1	119,24	123,2	107,36
итого (кВт)	403		350			

ТП-7133 (2х 630кВА)	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
	211	205	164	180	157	165
	46,42	45,1	36,08	39,6	34,54	36,3
	128			110		
ТП-Лита, Индустриальное ш.112 (2х 1000кВА)	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
	508	554	600	190	170	170
	111,76	121,88	132	41,8	37,4	37,4
	366			117		
РП-508, 6.Ибрагимова, 86 (2х1000кВА)	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
	700	700	658	654	716	761
	154	154	144,76	143,88	157,52	167,42
	453			469		
ТП-"Парус" Трамвайная, 2/3 (1х1600кВА)	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
	367	407	400	250	250	250
	80,74	89,54	88	55	55	55
	258			165		
ТП-2114 (2х 400кВА) с. Знаменка	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
	45	54	56	24	25	22
	9,9	11,88	12,32	5,28	5,5	4,84
	34			16		
ТП-2115 (2х 630кВА) с.Знаменка	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
	35	65	45	50	54	41
	7,7	14,3	9,9	11	11,88	9,02
	32			32		

ТП-2118 (1х 400кВА) с.Знаменка	Т1		
	А	В	С
Нагрузка (А)	15	17	20
Мощность (кВт)	3,3	3,74	4,4
итого (кВт)	11		

ТП-2119 (1х 400кВА) с.Знаменка	Т1		
	А	В	С
Нагрузка (А)	15	10	11
Мощность (кВт)	3,3	2,2	2,42
итого (кВт)	8		

ТП-2120 (1х 400кВА) с.Знаменка	Т1		
	А	В	С
Нагрузка (А)	10	10	10
Мощность (кВт)	2,2	2,2	2,2
итого (кВт)	7		

ТП-2075 (1х 400кВА) с.Знаменка	Т1		
	А	В	С
Нагрузка (А)	15	17	17
Мощность (кВт)	3,3	3,74	3,74
итого (кВт)	11		

ТП-2075 (1х 400кВА) с.Знаменка	Т1		
	А	В	С
Нагрузка (А)	18	20	18
Мощность (кВт)	3,96	4,4	3,96
итого (кВт)	12		

ТП-2053 (1х 250кВА) с.Знаменка	Т1		
	А	В	С
Нагрузка (А)	18	20	15
Мощность (кВт)	3,96	4,4	3,3
итого (кВт)	12		


ТП-2178 (1х 250кВА) с.Знаменка	Т1		
	А	В	С
Нагрузка (А)	19	15	15
Мощность (кВт)	4,18	3,3	3,3
итого (кВт)	11		

ТП-1 (1х 630кВА) с.Бельское	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	209	240	264	195	167	180
Мощность (кВт)	45,98	52,8	58,08	42,9	36,74	39,6
итого (кВт)	157			119		

КТПН-1 (1х 630кВА) с.Бельское	Т1		
	А	В	С
Нагрузка (А)	56	64	70
Мощность (кВт)	12,32	14,08	15,4
итого (кВт)	42		

ТП-2432 (1х 630кВА) п. Бол.Куганак	Т1		
	А	В	С
Нагрузка (А)	67	50	49
Мощность (кВт)	14,74	11	10,78
итого (кВт)	37		

КТП-1 (2х 1000кВА) г.Уфа, Комсомольская, 2			T1			T2		
Нагрузка (А)	А	В	С	А	В	С		
Мощность (кВт)	386	415	455	400	416	420		
итого (кВт)	84,92	91,3	100,1	88	91,52	92,4		
	276			272				
КТП-2 (2х 630кВА) г.Уфа, Комсомольская, 2			T1			T2		
Нагрузка (А)	А	В	С	А	В	С		
Мощность (кВт)	304	305	300	250	240	264		
итого (кВт)	66,88	67,1	66	55	52,8	58,08		
	200			166				
КТП-4 (2х 1000кВА) г.Уфа, Комсомольская, 2			T1			T2		
Нагрузка (А)	А	В	С	А	В	С		
Мощность (кВт)	137	134	181	240	218	200		
итого (кВт)	30,14	29,48	39,82	52,8	47,96	44		
	99			145				
ТП-3 (1х 630кВА) г.Уфа, Комсомольская, 2			T1					
Нагрузка (А)	А	В	С					
Мощность (кВт)	56	67	93					
итого (кВт)	12,32	14,74	20,46					
	48							
ТП-1 (1х 400кВА) г.Уфа, Майкопская, 20			T1					
Нагрузка (А)	А	В	С					
Мощность (кВт)	154	132	98					
итого (кВт)	33,88	29,04	21,56					
	84							
ТП-2 (1х 1000кВА) г.Уфа, Майкопская, 20			T1					
Нагрузка (А)	А	В	С					
Мощность (кВт)	250	240	240					
итого (кВт)	55	52,8	52,8					
	161							
ТП-3 (1х 630кВА) г.Уфа, Майкопская, 20			T1					
Нагрузка (А)	А	В	С					
Мощность (кВт)	18	0	5					
итого (кВт)	3,96	0	1,1					
	5							
ТП-6225 (2х 1000кВА) г.Уфа, Маршала Жукова, 10			T1			T2		
Нагрузка (А)	А	В	С	А	В	С		
Мощность (кВт)	483	438	540	500	490	500		
итого (кВт)	106,26	96,36	118,8	110	107,8	110		
	321			328				

ТП-9710 (2х 630кВА) Нагаево, 30 Кв.				T1			T2		
Нагрузка (А)	А	В	С	А	В	С	А	В	С
Мощность (кВт)	212	198	176	47	44	39	324	300	299
итого (кВт)	129			71			66		
				203					
ТП-9929 (2х 400кВА) Нагаево, 30 Кв.				T1			T2		
Нагрузка (А)	А	В	С	А	В	С	А	В	С
Мощность (кВт)	170	184	140	37	40	31	150	170	145
итого (кВт)	109			33			37		
				102					
ТП-10 (2х 1000кВА) Нагаево, 31 Кв.				T1			T2		
Нагрузка (А)	А	В	С	А	В	С	А	В	С
Мощность (кВт)	48	57	53	11	13	12	84	94	100
итого (кВт)	35			18			21		
				61					
ТП-6393 (2х 250кВА) г.Уфа, Вологодская 107/3				T1			T2		
Нагрузка (А)	А	В	С	А	В	С	А	В	С
Мощность (кВт)	73	75	80	16	17	18	27	31	23
итого (кВт)	50			6			7		
				18					
ТП-5181 (2х 630кВА) г.Уфа, Петропавловская, 46				T1			T2		
Нагрузка (А)	А	В	С	А	В	С	А	В	С
Мощность (кВт)	97	87	100	21	19	22	4	15	15
итого (кВт)	62			1			3		
				7					
КТПН-1 (1х 1000кВА) с.Нагаево 30к.				T1					
Нагрузка (А)	А	В	С						
Мощность (кВт)	560	600	594						
итого (кВт)	123,2	132	130,68						
				386					
Время проведения замеров: 22.06.2021 с 10:40 до 18:20 Зам. гл. инженера по ЭЭС  Фенько И.А.									