

**Контрольные замеры токов потребителей в РУ-0,4 кв ТП и РП
ООО"ГИП-Энерго" II полугодие 2021г.**

РП/ТП-616 (2х 630кВА)	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	279	237	284	243	288	260
Мощность (кВт)	61,4	52,1	62,5	53,5	63,4	57,2
итого (кВт)	176			174		
ТП-6276 (2х 630кВА)	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	284	233	265	305	196	221
Мощность (кВт)	62,5	51,3	58,3	67,1	43,1	48,6
итого (кВт)	172			159		
ТП-6326 (2х 1000кВА)	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	113	110	98	132	145	130
Мощность (кВт)	24,86	24,2	21,56	29,04	31,9	28,6
итого (кВт)	71			90		
ТП-6392 (2х 630кВА)	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	214	200	190	120	115	100
Мощность (кВт)	47,08	44	41,8	26,4	25,3	22
итого (кВт)	133			74		
ТП-6014 (2х 250кВА)	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	41	50	64	38	45	60
Мощность (кВт)	9,02	11	14,08	8,36	9,9	13,2
итого (кВт)	34			31		
ТП-6432 (2х 1000кВА)	Ввод 1 10кВ			Ввод 2 10кВ		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	16	15	16	17	17	17
Мощность (кВт)	160	150	160	170	170	170
итого (кВт)	470			510		
ТП-6071 (2х 1000кВА)	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	490	500	655	510	560	600
Мощность (кВт)	107,8	110	144,1	112,2	123,2	132
итого (кВт)	362			367		
ТП-7133 (2х 630кВА)	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	243	222	240	200	200	196
Мощность (кВт)	53,46	48,84	52,8	44	44	43,12
итого (кВт)	155			131		
ТП-Лита, Индустриальное ш.112 (2х 1000кВА)	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	520	550	480	240	300	315
Мощность (кВт)	114,4	121	105,6	52,8	66	69,3
итого (кВт)	341			188		
РП-508, 6.Ибрагимова, 86 (2х1000кВА)	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	460	490	500	480	540	560
Мощность (кВт)	101,2	107,8	110	105,6	118,8	123,2
итого (кВт)	319			348		
ТП-"Парус" Трамвайная,2/3 (1х1600кВА)	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	290	300	315	200	240	250
Мощность (кВт)	63,8	66	69,3	44	52,8	55
итого (кВт)	199			152		

ТП-2114 (2х 400кВА) с. Знаменка	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	0	0	0	24	25	22
Мощность (кВт)	0	0	0	5,28	5,5	4,84
итого (кВт)	0			16		
ТП-2115 (2х 630кВА) с.Знаменка	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	0	0	0	52	64	50
Мощность (кВт)	0	0	0	11,44	14,08	11
итого (кВт)	0			37		
ТП-2118 (1х 400кВА) с.Знаменка	Т1					
	А	В	С			
Нагрузка (А)	1	1	1			
Мощность (кВт)	0,22	0,22	0,22			
итого (кВт)	1					
ТП-2119 (1х 400кВА) с.Знаменка	Т1					
	А	В	С			
Нагрузка (А)	1	1	1			
Мощность (кВт)	0,22	0,22	0,22			
итого (кВт)	1					
ТП-2120 (1х 400кВА) с.Знаменка	Т1					
	А	В	С			
Нагрузка (А)	1	1	1			
Мощность (кВт)	0,22	0,22	0,22			
итого (кВт)	1					
ТП-2075 (1х 400кВА) с.Знаменка	Т1					
	А	В	С			
Нагрузка (А)	10	17	15			
Мощность (кВт)	2,2	3,74	3,3			
итого (кВт)	9					
ТП-2075 (1х 400кВА) с.Знаменка	Т1					
	А	В	С			
Нагрузка (А)	5	22	18			
Мощность (кВт)	1,1	4,84	3,96			
итого (кВт)	10					
ТП-2053 (1х 250кВА) с.Знаменка	Т1					
	А	В	С			
Нагрузка (А)	1	1	1			
Мощность (кВт)	0,22	0,22	0,22			
итого (кВт)	1					
ТП-2178 (1х 250кВА) с.Знаменка	Т1					
	А	В	С			
Нагрузка (А)	1	1	1			
Мощность (кВт)	0,22	0,22	0,22			
итого (кВт)	1					
ТП-1 (1х 630кВА) с.Бельское	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	210	240	290	305	280	290
Мощность (кВт)	46,2	52,8	63,8	67,1	61,6	63,8
итого (кВт)	163			193		
КТПН-1 (1х 630кВА) с.Бельское	Т1					
	А	В	С			
Нагрузка (А)	55	60	70			
Мощность (кВт)	12,1	13,2	15,4			
итого (кВт)	41					
ТП-2432 (1х 630кВА) п. Бол.Куганак	Т1					
	А	В	С			
Нагрузка (А)	154	138	203			
Мощность (кВт)	33,88	30,36	44,66			
итого (кВт)	109					

КТП-1 (2х 1000кВА) г.Уфа, Комсомольская, 2	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	390	410	450	360	400	390
Мощность (кВт)	85,8	90,2	99	79,2	88	85,8
итого (кВт)	275			253		
КТП-2 (2х 630кВА) г.Уфа, Комсомольская, 2	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	304	300	300	250	360	350
Мощность (кВт)	66,88	66	66	55	79,2	77
итого (кВт)	199			211		
КТП-4 (2х 1000кВА) г.Уфа, Комсомольская, 2	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	243	200	214	234	242	200
Мощность (кВт)	53,46	44	47,08	51,48	53,24	44
итого (кВт)	145			149		
ТП-3 (1х 630кВА) г.Уфа, Комсомольская, 2	Т1					
	А	В	С			
Нагрузка (А)	92	100	93			
Мощность (кВт)	20,24	22	20,46			
итого (кВт)	63					
ТП-1 (1х 400кВА) г.Уфа, Майкопская, 20	Т1					
	А	В	С			
Нагрузка (А)	154	132	98			
Мощность (кВт)	33,88	29,04	21,56			
итого (кВт)	84					
ТП-2 (1х 1000кВА) г.Уфа, Майкопская, 20	Т1					
	А	В	С			
Нагрузка (А)	220	270	240			
Мощность (кВт)	48,4	59,4	52,8			
итого (кВт)	161					
ТП-3 (1х 630кВА) г.Уфа, Майкопская, 20	Т1					
	А	В	С			
Нагрузка (А)	20	40	50			
Мощность (кВт)	4,4	8,8	11			
итого (кВт)	24					
ТП-6225 (2х 1000кВА) г.Уфа, Маршала Жукова, 10	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	387	380	450	390	430	490
Мощность (кВт)	85,14	83,6	99	85,8	94,6	107,8
итого (кВт)	268			288		
ТП-9710 (2х 630кВА) Нагаево, 30 Кв.	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	340	290	270	324	280	200
Мощность (кВт)	75	64	59	71	62	44
итого (кВт)	198			177		
ТП-9929 (2х 400кВА) Нагаево, 30 Кв.	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	360	390	295	190	180	150
Мощность (кВт)	79	86	65	42	40	33
итого (кВт)	230			114		
ТП-10 (2х 1000кВА) Нагаево, 31 Кв.	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	190	157	170	250	220	220
Мощность (кВт)	42	35	37	55	48	48
итого (кВт)	114			152		
ТП-6393 (2х 250кВА) г.Уфа, Вологодская 107/3	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	54	46	60	27	31	23
Мощность (кВт)	12	10	13	6	7	5
итого (кВт)	35			18		
ТП-5181 (2х 630кВА) г.Уфа, Петропавловская, 46	Т1			Т2		
	А	В	С	А	В	С
Нагрузка (А)	64	36	61	5	10	15
Мощность (кВт)	14	8	13	1	2	3
итого (кВт)	35			7		

БКТП-1 (2х 1000кВА) с.Нагаево 30к.	Т1			Т2			
	А	В	С	А	В	С	
	Нагрузка (А)	500	490	495	209	220	230
	Мощность (кВт)	110	107,8	108,9	46	48	51
итого (кВт)		327			145		
КТПН-2 (1х 630кВА) с.Нагаево 30к.	Т1						
	А	В	С				
	Нагрузка (А)	160	150	150			
	Мощность (кВт)	35,2	33	33			
итого (кВт)		101					
КТПН-3 (1х 630кВА) с.Нагаево 30к.	Т1						
	А	В	С				
	Нагрузка (А)	380	280	300			
	Мощность (кВт)	83,6	61,6	66			
итого (кВт)		211					
ТП-9792 (1х 630кВА) с.Нагаево 7к.	Т1						
	А	В	С				
	Нагрузка (А)	430	280	300			
	Мощность (кВт)	94,6	61,6	66			
итого (кВт)		222					
ТП-9793 (1х 630кВА) с.Нагаево 9,10к.	Т1						
	А	В	С				
	Нагрузка (А)	540	537	620			
	Мощность (кВт)	118,8	118,14	136,4			
итого (кВт)		373					
ТП-9794 (1х 630кВА) с.Нагаево 12к.	Т1						
	А	В	С				
	Нагрузка (А)	434	452	486			
	Мощность (кВт)	95,48	99,44	106,92			
итого (кВт)		302					
ТП-9795 (1х 630кВА) с.Нагаево 13 к.	Т1						
	А	В	С				
	Нагрузка (А)	510	390	420			
	Мощность (кВт)	112,2	85,8	92,4			
итого (кВт)		290					
ТП-9994(1х 630кВА) с.Нагаево 14 к.	Т1						
	А	В	С				
	Нагрузка (А)	310	360	360			
	Мощность (кВт)	68,2	79,2	79,2			
итого (кВт)		227					
ТП-9791(1х 630кВА) с.Нагаево 28 к.	Т1						
	А	В	С				
	Нагрузка (А)	520	500	500			
	Мощность (кВт)	114,4	110	110			
итого (кВт)		334					
ТП-9866 (1х 630кВА) с.Нагаево 8 к.	Т1						
	А	В	С				
	Нагрузка (А)	350	340	345			
	Мощность (кВт)	77	74,8	75,9			
итого (кВт)		228					
Время проведения замеров: 22.12.2021 с 10:40 до 19:20							
Зам. гл. инженера по ЭЭС							
			Фенько И.А.				